

АКТ
Обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно -технической укреплённости объекта

г. Ярославль.

«29» *май* 2015г.**Комиссия в составе:**

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

МОУ СОШ № 99

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Инспектор ОК филиала по г. Ярославлю ФГКУ УВО УМВД России по Ярославской области
мл. лейтенант полиции С.М. Сивков.

-представителя обслуживающей организации:

представителя обслуживающей организации: инженер ФГУП «Охрана»
(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

МОУ СОШ № 99

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Труфанова д. 25 а

(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализацией

с выводом на ПЦО филиала по г. Ярославлю ФГКУ УВО УМВД России по Ярославской области

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Категория А-3 (согласно Р 78.36.032-2013) Расположено в отдельно стоящем 3-х этажном здании. Помещение вахты расположено на первом этаже трехэтажного кирпичного здания капитальной постройки

Инженерно-техническая укреплённость:

Наружные стены кирпичные. Наружные и внутренние стены капитального типа.

Главный вход тамбурного типа: входные двери однотипные металлическая двухстворчатая, запираются на один взрезной замок. КТС расположена на рабочем месте вахтера.

Оснащённость объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

Объект оборудован средствами тревожной сигнализацией с выводом на ПЦО филиала по г. Ярославлю ФГКУ УВО УМВД России по Ярославской области. Установлен резервный источник питания «МБП-12, в качестве ПКП используется УО «Прима-3 «А». Ввод сигнализации в эксплуатацию – 2009 г.

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования и актом приемки в эксплуатацию в 2009г. и находятся в исправном состоянии.

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность объекта соответствует предъявляемым требованиям.
Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ОВО»:

1. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны:

1.1. не требуются

2. Мероприятия по усилению инженерно - технической укрепленности

2.1. не требуются

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта:

3.1. Ежедневно производить проверку работоспособности тревожной сигнализации путем пробной подачи сигнала «Тревога» с предварительным уведомлением об этом «Охраны» по телефону. Результаты фиксировать в журнале проверки работоспособности средств тревожной сигнализации.

3.2. Оборудовать средствами сигнализации места хранения материальных ценностей

3.3. Рекомендуем оборудовать объект средствами видеонаблюдения

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3-х экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

Представители:

«ОВО»

«Заказчика»

